



URZĄD GMINY SIENNO
WPLYNEŁO

29. 02. 2012

Licz. 668 zał.

PZ.5562/1/12

Ryszard Sawicki
7

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 6 lit. I) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 z późn. zm.), art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000.98.1071 z późn. zm.), § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2004.125.1309) w związku z art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2009.12.68 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Sienno znak: O.Ś.6720.1.2012 z dnia 10.02.2012 roku (data wpływu do tut. Komendy 17.02.2012 r.) w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno

postanawiam

zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt studium w zakresie bezpieczeństwa państwa

pod warunkiem

uwzględnienia w studium zapisów dotyczących zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych oraz wprowadzenia zapisów ograniczających lokalizację zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii (w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku).

Uzasadnienie

Wójt Gminy Sienno pismem znak: OŚ.6720.1.2012 z dnia 10.02.2012 r., zwrócił się o zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej opiniuje projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności w zakresie:

- ograniczeń w zabudowie i przebywaniu ludzi, wynikających z funkcjonowania obecnego jak i planowanego przeznaczenia terenu oraz istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- warunków ochrony obiektów ważnych i szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa.


Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U.2009.124.1030) jednostki osadnicze o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiące zabudowy kolonijnej, a także znajdujące się w ich granicach: budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe; wymagają zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane głównie poprzez nadziemne zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.) w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego. Ustawodawca nie wskazał jednak jednoznacznie metody ani parametrów definiujących zagadnienie „bezpiecznej odległości”. W celu określenia ww. odległości autor planu powinien wykonać stosowną analizę, przyjąć wartości podawane przez zakład lub oprzeć się na wskazaniach przedstawionych przez Państwową Straż Pożarną.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
Z up. 
mł.bryg. mgr inż. Tomasz Rzyczykowski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Siemno
ul. Rynek 36/40, 27-350 Siemno.
2. KP PSP w Lipsku a/a.