



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
sekretariat.os@pgedystrybucja.pl

12. 03. 2012

Skarżysko-Kamienna,

RP/PS/MR/6338/2012

URZĄD GMINY SIENNO
WPLYNĘŁO

15. 03. 2012

L. dz. 817 z...

Wójt Gminy Sienno
Urząd Gminy Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno

Dotyczy: zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno.

W nawiązaniu do przesłanego do zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno informujemy, że do w/w opracowania wnosimy poniższą uwagę:

- w przypadku linii 15 kV należy zachować odpowiednie odległości linii elektroenergetycznych od siłowni wiatrowych. Szerokość pasa technicznego w którym, przy dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element (w szczególności łopaty siłowni) wynosi 25 m dla linii jednotorowej, oraz 30 m dla linii dwutorowej. Oś symetrii pasa technicznego wyznaczać powinny słupy,
- w przypadku linii niskiego napięcia w/w odległości wynoszą odpowiednio 20 m i 25 m.

Wszelkie informacje na temat istniejących sieci elektroenergetycznych, bieżących zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia na terenie gminy mogą Państwo uzyskać w siedzibie Rejonu Energetycznego w Zwoleniu.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Departament Eksploatacji i Rozwoju
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Kierownik
Piotr Kowalik

Do wiadomości:

1. RE Zwoleń
2. PS